






83.91

83.91.0.240.0000	
	U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 16.8 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC P(AC/DC) < 1.5 VA / < 2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	M (230 V AC) 0.5 kW
	DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	



LED	U _N		
	-	15 - 18	15 - 16
	✓	15 - 18	15 - 16
	✓		15 - 16
	✓	15 - 16	15 - 18

DEUTSCH

83.91 ZEITRELAIS, BLINKGEBER, ASYMMETRISCH

- FRONTANSICHT**
 - A Zeitbereichs-Wahlschalter (T1)
 - B Zeiteinstellung (T1)
 - C LED
 - D Zeiteinstellung (T2)
 - E Zeitbereichs-Wahlschalter (T2)
- ZEITBEREICHE**
- ANSCHLUSSBEISPIELE UND FUNKTION**

(HINWEIS: Das Einstellen und der Wechsel der Funktion ist nur im betriebsspannungsfreien Zustand möglich)

3a Startkontakt in der Zuleitung zu A1
Ansteuerung über Startkontakt in der Zuleitung zu A1
LI = Asymmetrischer Blinkgeber (impulsbeginnend)-(Z1-Z2 offen)
PI = Asymmetrischer Blinkgeber (pausebeginnend)-(Z1-Z2 gebrückt)

3b Startkontakt in der Zuleitung zu B1
Ansteuerung über Startkontakt in der Zuleitung zu B1
LE = Asymmetrischer Blinkgeber über Startkontakt (impulsbeginnend) (Z1-Z2 offen)
PE = Asymmetrischer Blinkgeber über Startkontakt (pausebeginnend) (Z1-Z2 gebrückt)

3c Es ist zulässig parallel zu B1 eine andere Last wie ein Relais oder Zeit-Relais anzusteuern

3d Nach EN 60204-1 ist bei AC der L und bei DC der + an A1 bzw. B1 anzulegen

3e Die Ansteuerung an B1 ist auch mit einer anderen Spannung als der Betriebsspannung möglich.
Zum Beispiel: An A1-A2 = 230 V AC, an B1-A2 = 24 V DC

WEITERE DATEN

Minimale Impulsdauer: 50 ms
Wiederbereitschaftsdauer: 200 ms
Für Montageschiene 35 mm (EN 60715)

BETRIEBSBEDINGUNGEN

In Übereinstimmung mit der EMV Direktive 2014/30/EU haben die Zeitrelais eine Festigkeit gegen eingekoppelte und leitungsgebundene Störungen die höher sind als die Anforderungen in der Vorschrift EN 61812-1. Unabhängig hiervon geben Transformatoren, Motoren, Schütze und starkstromführende Leitungen Störungen ab, die Elektronik des Zeitrelais zerstören kann. Aus diesem Grunde sind die Leitungen zu den Anschlüssen A1, A2 und B1 so kurz wie möglich zu halten. Falls erforderlich sind die Zeitrelais mit einer entsprechenden RC-Kombination, einem Varistor oder einem Überspannungsschutz zu beschalten.