






6













RILEVATORE DI MOVIMENTO PER INSTALLAZIONE SU ALTI SOFFITTI (fino a 6 metri)

- MONTAGGIO
- SCHEMI DI COLLEGAMENTO
- 2a Collegamento interno
- REGOLAZIONI

A soglia di intervento crepuscolare (5...350)|x

B ritardo allo spegnimento (30s...35min)

Impostando a fondo scala il regolatore A, il dispositivo commuterà sempre, indipendentemente dalla luce ambiente

- 4 SMONTAGGIO
- **5** FUNZIONAMENTO
 - (1) Rilevazione movimento
- ____ Contatto di uscita del relè
- **6** VISTA LATERALE

(Campo di copertura - Installazione a soffitto) Area di lettura: 110°

NOTA

All'atto della prima alimentazione, e a seguito di ogni mancanza di tensione, il rilevatore effettua un'inizializzazione hardware-software della durata di circa 30".





